

Karlovy VARY

Spis.zn.: 5312/SÚ/23/Šv
Č.j.: 6970/SÚ/23

Vyřizuje: Ivana Švarcová

tel. 353152508, e-mail: i.svarcova@mmkv.cz

Spisový znak: 280.13

Skartační znak: A/20

MMKV 94169/20

Interní korespondence		Zprac:
Č.j.: 720/021/23		102
Došlo MM II. 12 -06- 2023		Došlo MM I. 13. 06. 2023
Počet listů:	Počet příloh:	
Seř. znak: 257	Skart. znak:	Skart. inota: 1/10

Magistrát města Karlovy Vary • Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD
U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary



Karlovy Vary, dne 5.6.2023

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst.1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 28.4.2023 podalo

Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary, IČ 00254657, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

kolaudační souhlas,

kteřý je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Karlovy Vary, ulice Bezručova - opěrné zdi

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 248, 2736, 2915, 2940, 2941, 2942, 2943 v katastrálním území Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, provedené podle společného povolení pod spis. zn. 15963/SÚ/20/Šv, č. j. 676/SÚ/22, ze dne 17.1.2022.

Vymezení účelu užívání stavby:

SO 101 - Dopravní část

SO 201 - Statické zajištění komunikace

SO 203 - Opěrná zeď

SO 431 - Přeložka veřejného osvětlení

Popis stavby:

SO 101 Dopravní část

Byla provedena obnova komunikace a jednostranného chodníku v úseku cca 450,0 m od křižovatky s Máchovou ulicí směrem k ulici Ondřejské. Byla změněna křižovatka s ulicí Havlíčkovou, do které

jsou umístěny ostrůvky a odbočovací pruhy pro bezpečné přecházení komunikace, zpomalení a usměrnění dopravy.

SO 201 Statické zajištění komunikace

Zajištění stability rekonstruované komunikace a chodníku bylo provedeno v jenom úseku železobetonovou stěnou založenou a kotvenou mikropilotami a v druhém úseku železobetonovou zídou (trámcem).

SO 203 Opěrná zeď

V místě křižovatky s Havlíčkovou ulicí je pod ulicí Bezručova provedena stavba nové železobetonové zdi s kamenným obkladem.

SO 203.SO 431 Veřejné osvětlení

Ze světelného bodu S0, který je napájen ze stávajícího rozvaděče RVO v ul. Bezručova, bylo položeno nové kabelové vedení AYKY-J 4x35, které nové světelné body D1-N19 propojuje smyčkovým způsobem s odbočkami k D2 a S19. Nové vedení je ukončeno ve světelném bodě S18. Poblíž nového světelného bodu N11 je osazen pojistkový pilířek PS. V komunikacích a pojezdových plochách jsou kabely uloženy v obetonovaných chráničkách.

Stožáry jsou ocelové bezpaticové s výškou 10,8 a 6,5 m. Veškerá svítidla jsou v provedení LED.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 30.5.2023 (úterý) s tímto výsledkem:

- Stavba byla provedena dle ověřené projektové dokumentace, podmínek společného povolení a obecných technických požadavků na výstavbu.

Odůvodnění:

Dne 28.4.2023 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu. Speciální stavební úřad provedl dne 30.5.2023 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Při provádění stavby nebyly realizovány SO 501 Přeložka plynovodu a SO 202 Schodiště k bazénu. Při provádění stavby bylo zjištěno, že přeložka plynovodu není potřebná. Nové schodiště k bazénu a k němu navazující chodník s místem pro přecházení ulice Bezručova bude provedeno podle naléhavosti.

Speciální stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili:

- Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotní péče, Český inspektorát lázní a zříděl, závazné stanovisko ze dne 23.5.2023 pod č. j. MZDR 15954/2023-3/ČIL
- Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, závazné stanovisko ze dne 17.5.2023 pod č. j. 8822/OD/23
- Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, stanovisko ze dne 5.6.2023 pod zn. 2494/OŽP/23
- Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče, vyjádření ze dne 10.5.2023 pod 159/OPP/20/Rie

- Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako speciální stavební úřad vodoprávní, stanovisko ze dne 10.5.2023 pod spis. zn. 5638/SÚ/23/Sz
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, vyjádření do protokolu při kontrolní prohlídce dne 30.5.2023.

Poučení:

Na vydávání kolaudačního souhlasu se podle § 122 odst. 4 stavebního zákona nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený speciálnímu stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY
(185)



Ivana Švarcová
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Statutární město Karlovy Vary, zastoupené Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary 1

dotčené orgány

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotní péče, Český inspektorát lázní a zříděl, IDDS: pv8aaxd
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary
Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče, U Spořitelny 2, Rybáře, 361 20 Karlovy Vary 5
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u

co:

- vlastní 2x
- a/a *k.*



11